

Załącznik nr 1 – dotyczy aglomeracji utworzonej przez jedną gminę

1. Nazwa aglomeracji: **Golczewo**
2. Gmina wchodząca w skład aglomeracji:
Adres urzędu: Urząd Miejski w Golczewie, ul. Zwycięstwa 23, 72-410 Golczewo.
Osoba odpowiedzialna za kontakt: Michał Opowicz
Nr telefonu, fax: tel.(0-91)3860593, fax(0-91)3860123
Adres strony internetowej: urząd@golczewo.iap.pl

Miejscowości wchodzące w skład aglomeracji: Wysoka Kamieńska, Dargoszewo, Kozielice Baczysław, Kretlewo, Gadom, Kłęby, Golczewo, Samlino.
3. Propozycja planu aglomeracji została przygotowana na podstawie następującego dokumentu planistycznego, wyszczególnionego w §3 ust.1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz.U Nr 283, poz.2841): ***Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Golczewo oraz Planu Rozwoju Lokalnego.***
4. Długość i rodzaj istniejącej i planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej:
 - a) ***długość istniejącej kanalizacji ogólnospławnej - 9900 mb,***
 - b) ***długość planowanej sieci kanalizacyjnej - 16700 mb***
Łączna długość istniejącej i planowanej sieci kanalizacyjnej w aglomeracji :26600mb
5. Liczba mieszkańców objęta istniejącą i planowaną do budowy siecią kanalizacyjną:
 - a) ***liczba mieszkańców stałych objęta istniejącą siecią kanalizacyjną 2950 osób,***
 - b) ***liczba mieszkańców stałych objęta planowaną siecią kanalizacyjną 2136 osoby***
Łączna liczba mieszkańców stałych objęta istniejącą i planowaną siecią kanalizacyjną: 5086 osób.
6. Liczba turystów w sezonie turystyczno-wypoczynkowym, obsługiwanych przez sieć kanalizacyjną dla ścieków komunalnych i oczyszczalni ścieków:
1500 osób.
7. Skład i ilość ścieków komunalnych (średniodobowa-Qśr/d) powstających na terenie gminy:
 - a) ***skład powstających ścieków surowych:***
BZT5-480mg02/l, CHZT-794,25mg02/l, Zawiesina ogólna-230,25mg/l, Azot ogólny-36,68mg/l, Fosfor ogólny -8,87mg/l,
 - b) ***średniodobowa ilość ścieków komunalnych powstająca na terenie gminy:***
aktualnie: 415m3/dobę, planowana 960m3/dobę
8. Lokalizacja planowanej lub istniejącej oczyszczalni ścieków:
Agglomeracja planowana jest do podłączenia do istniejącej oczyszczalni ścieków w Golczewie.
9. Rodzaj, ilość i skład ścieków przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji miejskiej przez zakłady przemysłowe: ***nie dotyczy***
10. Nazwa zakładu przemysłowego:
Adres: ***nie dotyczy.***
Profil produkcji: ***nie dotyczy.***
11. Przyjęta równoważna liczba mieszkańców **RLM=7680**
Uzasadnienie przyjętej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców RLM:
 - a) ***RLM istniejące = (415m3/dobę x 480): 60= 3320***
 - b) ***RLM planowane=(960m3/dobę x 480):60=7680***
12. Dane dotyczące propozycji planu aglomeracji w formie graficznej według poniższego zestawienia: mapa w skali 1: 25 000 zawierająca:
 - oznaczenie granic obszaru objętego lub przewidzianego do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej gminy bądź jej obszaru współtworzącego aglomerację,
 - oznaczenie lokalizacji oczyszczalni ścieków komunalnych, do których odprowadzane są ścieki komunalne,
 - oznaczenie granic administracyjnych zgodnie z danymi z rejestru granic,
 - określenie skali planu w formie liczbowej i liniowej.