

Golczewo, 30 maja 2016 r.

ZOS.6220.1.2016

Postanowienie

w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 63 ust.1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353), kierując się kryteriami, o których mowa w art. 63 ust. 1 ww. ustawy oraz biorąc pod uwagę opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska WONS-OŚ.4240.73.2016.DK z dnia 24 maja 2016 r. i opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego PS-N-ZNS-403-7/16 z dnia 5 maja 2016 r.

postanawiam

stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Niemica i m. Gadam z przesyłem ścieków do Golczewa” planowanego do realizacji na działkach:

Obręb 0003 Golczewo:

12/11, 12/12, 12/13, 12/14, 12/15, 18, 20, 50/1, 52, 199;

Obręb 0013 Kłęby:

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9/1, 10, 11, 12/3, 12/4, 12/5, 12/6, 13, 14, 15, 16, 25/1, 30, 47, 48, 49, 72/1, 347

Obręb 0008 Gadam:

7, 21, 77, 86/2, 86/3, 87, 87/1, 88, 88/1, 89, 90, 91/3, 91/5, 91/6, 91/7, 91/8, 91/9, 93/1, 93/4, 93/5, 93/7, 93/9, 93/10, 94/2, 94/3, 94/5, 94/6, 94/7, 94/8, 94/9, 97/1, 97/3, 97/4, 97/5, 107/1, 108/3, 108/4, 108/5, 108/6, 108/7, 109, 110/3, 110/5, 111/2, 111/6, 111/7, 111/12, 111/14, 111/16, 111/17, 112/1, 112/3, 112/7, 126, 128, 130, 131, 136, 154, 156, 159, 160, 164, 165, 168, 171/1, 171/2, 172/1, 172/2, 173, 174, 174/1, 176, 176/1, 177/1, 177/2, 177/3, 178/1, 179/1, 180/1, 183, 185/1, 185/2, 214/6, 215, 216, 217, 221/1, 221/2, 231, 232, 235, 236, 239/5, 239/6, 239/7, 239/8, 239/10, 239/11, 239/12, 239/13, 239/14, 239/15, 239/16, 239/17, 239/18, 239/19, 239/20, 239/21, 239/22, 239/23, 239/25, 239/26, 241;

Obręb 0005 Niemica:

4/1, 4/2, 4/3, 5, 9/1, 9/2, 12, 14, 15, 16, 17, 18/1, 18/2, 18/3, 19/1, 19/2, 19/3, 21/2, 21/5, 21/6, 22/1, 22/2, 23/3, 24/2, 24/3, 24/4, 25/1, 25/2, 26, 27, 28/1, 29, 30/3, 30/5, 32/1, 40/1, 40/2, 43, 46, 48, 62, 63, 64/1, 64/2, 65/2, 65/3, 72, 73/2, 73/3, 73/4, 75/1, 75/2, 76, 77, 78/1, 78/2, 89, 140/2, 140/7, 140/8, 140/12, 176/1, 176/2, 176/3, 181, 182/1, 182/2, 183, 184, 188, 191, 192, 193, 194, 196/1, 198/1, 198/2, 203/2, 203/3, 203/4, 203/5, 203/6, 203/7, 203/9, 203/11, 203/13, 203/15, 205, 206/6, 216/2, 216/3, 216/4, 216/5, 216/6, 216/7, 216/8, 216/9, 216/10, 216/11, 216/12, 216/14, 216/22, 216/23, 216/24, 216/25, 216/26, 216/27, 216/29, 216/30, 216/37, 216/38, 216/39, 216/40, 217/1, 218, 219/2, 219/3, 219/4, 219/5, 219/6, 219/7, 219/8, 219/9, 220, 224.

Uzasadnienie

1. Wnioskiem z dnia 22 marca 2016r.(data wpływu 23 marca 2016r.) firma „INWOD” Inżynieria Środowiska Wodnego Projektowanie i Nadzory Waldemar Łągiewka

z siedzibą w Kobylance przy ul. Szkolnej 19B działająca z pełnomocnictwa Gminy Golczewo z dnia 26 lutego 2016r., zwróciła się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Niemica i m. Gadom z przesyłem ścieków do Golczewa”. Burmistrz Golczewa wnioskiem z dnia 31 marca 2016r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Obwieszczeniem z dnia 31 marca 2016r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie pismem z dnia 11 kwietnia 2016r. wystąpił do Burmistrza Golczewa z pismem o określenie trasy przebiegu planowanej kanalizacji. Burmistrz Golczewa pismem z dnia 21 kwietnia 2016 r. przesłał do RDOŚ korektę karty informacyjnej przedsięwzięcia z określoną trasą przebiegu kanalizacji. Wezwaniem z dnia 2 maja 2016 r. RDOŚ w Szczecinie wezwał do pisemnego złożenia uzupełnień i wyjaśnień w przedłożonej karcie informacyjnej. Burmistrz Golczewa pismem z dnia 11 maja 2016 r. złożył uzupełnienia i wyjaśnienia do przedłożonej karty informacyjnej. Na podstawie art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy OOŚ Burmistrz Golczewa zawiadomił strony postępowania obwieszczeniem z dnia 31 marca 2016 r., że na wniosek firmy „INWOD” Inżynieria Środowiska Wodnego Projektowanie i Nadzory Waldemar Łągiewka działającej z pełnomocnictwa Gminy Golczewo, ul. Zwycięstwa 23, 72-410 Golczewo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Niemica i m. Gadom z przesyłem ścieków do Golczewa, planowanej do realizacji na działkach: Do wniosku dołączono kartę informacyjną przedsięwzięcia, kopię mapy ewidencyjnej oraz wypis z ewidencji gruntów.

2. Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – wymienione jest w §3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r., poz. 71) zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
3. Burmistrz Golczewa wnioskiem z dnia 31 marca 2016r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
4. Organy opiniujące wydały opinię:
 - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie – opinia z dnia 24 maja 2016r. sygn. WONS-OŚ. 4240.73.2016.DK stwierdzająca, że dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Niemica i m. Gadom z przesyłem ścieków do Golczewa” nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
 - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim – opinia z dnia 5 maja 2016 r. sygn. PS-N-ZNS-403-7/16 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Niemica i m. Gadom z przesyłem ścieków do Golczewa”.

5. Wśród uwarunkowań o których mowa w art. 63 ustawy, o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przesądziły:

1) Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem:

a) Skala przedsięwzięcia i wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji:

W fazie realizacji przewiduje się budowę ok. 8,5 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej. Uwzględniając szerokość pasa potrzebnego do wykonania wykopów o szer. Ok. 1,0 m, w fazie budowy zajęta powierzchnia będzie wynosiła ok. 850 m². W fazie eksploatacji powierzchnia terenu zajętego wynikać będzie z iloczynu długości i średnicy wykonanej kanalizacji sanitarnej. Projektuje się budowę kanalizacji sanitarnej metodą tradycyjną w wykopie otwartym umocnionym z odkładem urobku na stronę w sąsiedztwie realizowanego wykopu. Dopuszcza się w miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem zastosowanie technologii bezwykopowej układania rurociągów za pomocą przewierć sterowanych lub przecisków. Kanały grawitacyjne ścieków sanitarnych wykonane z rur PCV o średnicy 160 mm, 200 mm, 250 mm, 315 mm przewiduje się do posadowienia na głębokości 1,2 m – 3,5 m. Rurociągi tłoczne sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur PE o średnicach 63 mm i 180 mm o przewidywanej długości 6,5 km o posadowieniu na głębokości 1,2 -2,0 m. Przepompownie ścieków jako obiekty podziemne wykonane z prefabrykowanych monolitycznych szczelnych studni żelbetowych lub polimerobetonowych o średnicy wewnętrznej 1,2 m – 2,0 m o głębokości do ok. 5 m, wyniesione ponad powierzchnię terenu na wys. Ok. 0,5 m wyposażone w dwie pompy zatapialne lub pompy sucho stojące. Przepompownie usytuowane będą na terenie ogrodzonym z bramą wjazdową z zasilaniem elektroenergetycznym oraz przyłączem wodociągowym.

b) Powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących na obszarze, na które będzie oddziaływać przedsięwzięcie:

Planowane przedsięwzięcie ma za zadanie uporządkować komunalną gospodarkę ściekową poprzez budowę bezawaryjnej kanalizacji, której zadaniem będzie zapewnienie zorganizowanego odbioru ścieków z posesji nieskanalizowanych w miejscowości Niemica i Gadam. Ścieki bytowe zebrane w szczelny układ kanalizacji grawitacyjno-tłocznej zostaną skierowane do istniejącej komunalnej oczyszczalni ścieków w Golczewie. Budowa planowanej kanalizacji sanitarnej nie spowoduje kumulowania się oddziaływań z oddziaływaniami innych przedsięwzięć.

c) Wykorzystanie zasobów naturalnych – planowane przedsięwzięcie podczas budowy będzie wymagało wykorzystania piasku, żwiru, kruszywa łamanego, pospółki, drewna, oleju napędowego w ilości ok. 1500 l, wody ok. 120m³. W fazie eksploatacji wystąpi zapotrzebowanie na wodę i paliwa tylko w przypadku awarii i konieczności płukania danego odcinka sieci. Wystąpi zapotrzebowanie na wodę w przypadku konieczności płukania danego odcinka sieci. Wystąpi zapotrzebowanie na energię elektryczną dla

projektowanych przepompowni ścieków. Szacunkowe łączne zapotrzebowanie na energię wyniesie ok. 20-25 kW.

- d) Emisja i występowanie innych uciążliwości – na etapie realizacji przedsięwzięcia nastąpi wzrost emisji hałasu do środowiska oraz wystąpi niezorganizowana emisja spalin, związana z pracą silników środków transportowych i maszyn. Powyższe oddziaływania będą krótkotrwałe i ustaną po zakończeniu prac realizacyjnych. Przewiduje się, że prace będą prowadzone przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu. W fazie eksploatacji inwestycji nie będą występować jakiegokolwiek emisje i uciążliwości.
 - e) Ryzyko wystąpienia poważnej awarii:
Przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, z uwagi na charakter przedsięwzięcia nie przewiduje się możliwości wystąpienia poważnej awarii.
- 2) Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczenia się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:
- a) Obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych:
Na podmokłych odcinkach terenów, na który realizowane będzie przedsięwzięcie umiejscowienie kanalizacji sanitarnej nastąpi metodą przewiertu kontrolowanego. Zastosowanie tej metody pozwoli na ułożenie kanalizacji sanitarnej w sposób zapobiegający wystąpieniu zmian w stosunkach wodnych w tym terenie.
 - b) Obszary wybrzeży – planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane w bezpośrednim pasie nadmorskim, w związku z tym nie będzie oddziaływać na obszar wybrzeża.
 - c) Obszary górskie lub leśne:
Zamierzone przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na terenach górskich. Końcowy odcinek kanalizacji sanitarnej planowany jest do ułożenia na gruntach leśnych po trasie istniejącego niezadrzewionego pasa technicznego.
 - d) Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródłądowych – planowane przedsięwzięcie jest zlokalizowane poza takimi terenami.
 - e) Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody:
Zgodnie z zapisami Waloryzacji Przyrodniczej Województwa Zachodniopomorskiego (BKP, Szczecin 2010 r.) na działce obręb Niemica o nr. ewidencyjnym 216/33 znajduje się siedlisko o kodzie 91E0 i na działce obręb Kłęby o nr 72/1 siedlisko o kodzie 9110 i na działce obręb Kłęby o nr 12/15 siedlisko o kodzie 9190. Planowana budowa kanalizacji nie przebiega przez wymienione siedliska i nie będzie oddziaływać na te siedliska. Na żadnym etapie realizacji inwestycji w miejscach występowania siedlisk nie będzie organizowany plac budowy, bazy materiałowej, dróg dojazdowych

- i placów manewrowych oraz nie będą przez te tereny siedliskowe przejeżdżały ciężkie pojazdy budowlane. Podczas wykonywania inwestycji nie będzie ingerencji w siedliska występujące na danym obszarze.
- f) Obszary, na które standardy jakości środowiska zostały przekroczone – przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie znajduje się na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.
 - g) Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne – na terenie planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.
 - h) Gęstość zaludnienia – planowana inwestycja będzie zlokalizowana na terenach zabudowy zagrodowej, jednorodzinnej, wielorodzinnej oraz tereny niezabudowane miejscowości Niemica, Gadam. W obrębach geodezyjnych Kłęby i Golczewo, inwestycja będzie zlokalizowana poza terenami zabudowanymi.
 - i) Obszary przylegające do jezior – planowane przedsięwzięcie nie przylega do jezior.
 - j) Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowskiej – planowane przedsięwzięcie nie przylega do jezior.
 - k) Wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe – przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie realizowane w obrębie wód i zasięgu obowiązujących dla nich celów środowiskowych.

Wskazane powyżej cechy planowanej inwestycji wskazują, że dla tego przedsięwzięcia, którego dotyczy postępowanie, przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie jest wymagalne.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania, za pośrednictwem Burmistrza Golczewa.

Otrzymują:

1. Gmina Golczewo,
ul. Zwycięstwa 23,
72-410 Golczewo
Pełnomocnik
Waldemar Łagiewka
„Inwod” Inżynieria Środowiska Wodnego
Projektowanie i Nadzory
ul. Szkolna 19b
73-108 Kobylanka;
2. Strony postępowania – w drodze obwieszczenia, zgodnie z art. 49 kpa.
3. a/a

w.z. BURMISTRZA

Zastępca Burmistrza

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim ul. Wolińska 7b, 72-400 Kamień Pomorski.