

Golczewo, 03.12.2019 r.

ZZF.271.10.5.2019

Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu o sygn. ZZF.271.10.2019

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wymiana oświetlenia miejskiego na energooszczędne w Golczewie”

Dnia 03.12. br. do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ niniejszego postępowania. Wniosek zawierał następujące treści – cyt.:

1. „W dziale III SIWZ, tj. Opis przedmiotu zamówienia, w punkcie 12 podpunkt 5 jest zapis, że zakres prac objętych zamówieniem obejmuje cyt: " dostawa i montaż urządzeń pomiarowych na 10 obwodach oświetlenia ulicznego objętego zamówieniem". Bardzo proszę o dokładne sprecyzowanie jakie urządzenia należy dostarczyć i zamontować. Czy chodzi o dostawę szaf oświetleniowych, czy może tylko liczników pomiarowych?
2. Proszę jeszcze o informację, czy po zmianie opraw wymagane jest od Wykonawcy, wykonanie pomiarów luminacji, czy też jakieś inne pomiary związane z natężeniem nowego oświetlenia?

Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. mowa tu o opomiarowaniu modernizowanych obwodów oświetlenia. Jest to niezbędne, aby wykazać zmniejszenie zużycia energii;
2. po zakończeniu zadania należy wykonać protokół z pomiarów natężenia oświetlenia, oprócz powyższego dokumentacja powykonawcza musi zawierać pomiar rezystancji izolacji, impedancji pętli zwarcia oraz rezystancji uziemienia. Jako że instalacja zasilająca oprawy oraz montaż słupów jest poza zakresem zadania ew. negatywne wyniki trzech ostatnich badań nie będą miały wpływu na odbiór prac.

Modyfikacja SIWZ nie wymaga zmian w ogłoszeniu o zamówieniu. Pozostałe dokumenty dot. postępowania pozostają bez zmian.

BURMISTRZ

Maciej Zieliński