

Golczewo, 22.10.2009 r.

ZZZ-341/3/09

Dotyczy: Golczewo: Budowa kortu tenisowego o nawierzchni trawa syntetyczna przy Zespole Szkół Publicznych w Golczewie ul. Szkolna 2 Numer ogłoszenia: 177715 - 2009; data zamieszczenia: 14.10.2009

Wyjaśnienie nr 1 dotyczące SIWZ

Działając w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) informuję o otrzymaniu od wykonawców zapytań dotyczącego SIWZ:

Cyt. 1:

Dotyczy: Budowa kortu tenisowego o nawierzchni trawa syntetyczna przy Zespole Szkół Publicznych w Golczewie ul. Szkolna 2

Wniosek

o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 ze zm./ zwracam się niniejszym, działając w imieniu i ze skutkiem dla firmy A R I M Sp. z o.o. z/s w Jeleniej Górze, o udzielenie odpowiedzi na pytanie:

1. W dokumentacji Inwestor podaje trawę syntetyczną bardzo rygorystycznie opisaną, taki zapis jest nie zgodny z Prawem Zamówień Publicznych, proszę o skreślenie zapisu dotyczącego minimalnych parametrów wytrzymałościowych nawierzchni syntetycznej boiska, czyli (wytrzymałość na rozdzieranie i wytrzymałość rozciąganie).

Podane przez Państwa parametry techniczne wystarczą do zaferowania Inwestorowi odpowiedniej jakości nawierzchni syntetycznej.

Cyt. 2:

Dotyczy: „Budowy kortu tenisowego z nawierzchnią z trawy syntetycznej o wymiarach 36,57x 18,27 m na istniejącej podbudowie żwirowo -piaskowej”

Proszę o odpowiedź na pytanie:

Zamawiający w SIWZ określa parametry jakie ma spełniać oferowana nawierzchnia z trawy sztucznej. Opisane są parametry techniczne oraz wytrzymałościowe. Bardzo rygorystyczne określenie wymogu wytrzymałości na rozciąganie na poziomie 30N/mm² i wytrzymałości na rozdzieranie 160N oraz zawężenie gęstości włókien do 40 000 ±5% uniemożliwia zaferowanie oferentom nawierzchni równoważnych, co jest sprzeczne z zasadą uczciwej konkurencji. **Proszę o dopuszczenie nawierzchni o parametrach:**

- wytrzymałość na rozciąganie 18 N/mm²,
- wytrzymałość na rozdzieranie 155 N.
- gęstość włókien 121 800/m²

Oferowana nawierzchnia spełnia pozostałe wymogi dotyczące parametrów technicznych i dokumentów (rekomendację techniczną ITB, atest higieniczny PZH, autoryzacje producenta). Została przez Nas zamontowana na wielu obiektach i Zamawiający nie wnosili żadnych zastrzeżeń co do jakości nawierzchni.

W związku powyższymi zapytaniami Zamawiający udziela odpowiedzi:

Ad.1 Nie jest możliwa całkowita rezygnacja z zapisu dotyczącego parametrów wytrzymałościowych.

Ad. 2

- 1) zawarty w SIWZ zapis dotyczący gęstości włókien wynika z błędnego zapisu w SIWZ. Prawidłowy zapis powinien być zgodny z dokumentacją projektową i brzmieć:
min. 40 000/m².
- 2) po konsultacji z projektantem Zamawiający postanowił obniżyć wymogi dotyczące parametrów wytrzymałościowych i dopuścić nawierzchnie spełniające następujące parametry:
 - wytrzymałość na rozciąganie $\geq 18 \text{ N/ mm}^2$,
 - wytrzymałość na rozdieranie $\geq 100 \text{ N}$.

W związku z powyższym ulega zmianie treść zapisów SIWZ w pkt 3.1.2 Warstwa zewnętrzna użytkowa dotycząca wymienionych parametrów.

Dodatkowe uwagi: nie ulega zmianie termin składania ofert, tj. 4 listopada 2009 r. godz. 10.00

Burmistrz

Andrzej Danieluk