

**Gmina Golczewo**  
ul. Zwycięstwa 23  
72-410 Golczewo

Golczewo, dn. 22.07.2008 r.

Znak sprawy: ZZF-341/2/08

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Wysoka Kamieńska” (ogłoszenie zamieszczone w BZP dn. 08.07.2008 r. Nr ogłoszenia: 154011-2008).

### **Wyjaśnienie nr 1 dotyczące SIWZ**

Działając w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) informuję o otrzymaniu od wykonawcy zapytania dotyczącego SIWZ:

Dotyczy: Budowy sieci wodociągowej na terenie miejscowości Wysoka Kamieńska. Numer ogłoszenia 154011 – 2008

W przedmiarze robót na w/w zadanie brak jest przewiertów:

- 1 przewiert pod torem kolejowym
- 3 przewierty pod drogą gminną nr 386
- 1 przewiert pod ciekim wodnym

Czy przewierty ująć w wycenie?

W związku z powyższym zapytaniem Zamawiający udziela odpowiedzi:

**Wynikające z dokumentacji przewierty należy ująć w wycenie. W przedmiarze robót są one uwzględnione w poz. 22 Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 100-300 mm w rurach ochronnych.**

*Burmistrz Golczewa*

*Andrzej Danieluk*