

Gmina Golczewo
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo

Golczewo, dn. 24.07.2008 r.

Znak sprawy: ZZF-341/2/08

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Wysoka Kamieńska” (ogłoszenie zamieszczone w BZP dn. 08.07.2008 r. Nr ogłoszenia: 154011-2008).

Wyjaśnienie nr 5 dotyczące SIWZ

Działając w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) informuję o otrzymaniu od wykonawcy zapytania dotyczącego SIWZ:

Dotyczy: Postępowania przetargowego na „Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Wysoka Kamieńska.” Numer ogłoszenia 154011 z dnia 08.07.2008

W przedmiarze robót w punkcie: Roboty montażowe, punkt 13 jest ujęta pozycja: „Hydranty pożarowe podziemne o średnicy 80 mm (z zasuwą fi 80). Otóż w projekcie są hydranty nadziemne.

Proszę o odpowiedź, które hydranty mamy ująć.

W związku z powyższym zapytaniem Zamawiający udziela odpowiedzi:
Należy ująć hydranty podziemne (zgodnie z Przedmiarem robót).

Wszystkie wyjaśnienia publikowane są na stronie bip.golczewo.pl

Burmistrz Golczewa

Andrzej Danieluk